



Żyrardów, dnia 29 lipca 2022 r.

HKN.4302.6.2022.7

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA  
SEKRETARIAT  
Wpłynęło dnia: 04.08.2022  
Nr akt.: 26469/2022  
Ilość załączników:  
Podpis: A. Gumiński

„AQUA Żyrardów” Sp. z o. o.  
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27  
96-300 Żyrardów

### Ocena jakości wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 poz. 195 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt. 1 lit „a”, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.), § 3 i § 6 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. 2019 poz. 255), po rozpatrzeniu informacji zawartych w sprawozdaniu z badań jakości wody: Ł/0/05/2022/712/FM/1 z dnia 22.07.2022 r. (data pobrania próbki: 19.07.2022r. – zgodnie z harmonogramem) wykonanych przez GBA POLSKA Sp. z o. o. Łajski, ul. Kościelna 2A,05-119 Legionowo;

Nazwa parametru	Wynik badania [NPL/100ml], [jtk/100ml]	Wartość dopuszczalna
Escherichia coli	144	≤ 1000
Enterokoki	110	≤ 400
Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana)	Brak	brak
Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego	Brak	brak
Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma lub inne odpady	Brak	brak

stwierdza, że woda w „Zalewie Żyrardowskim”  
w Żyrardowie przy ul. Ziołowej 11/19

spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.

Otrzymuje:

1. „AQUA Żyrardów” Sp. z o. o.  
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27  
96-300 Żyrardów
2. Prezydent Miasta Żyrardowa  
Pl. Jana Pawła II nr 1  
96-300 Żyrardów
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Żyrardowie  
Zy M. Kamiński  
Łukasz Szymański